

Code F.C. **103 E**

## RAPPORT D'ESSAIS AIR-EAU-VENT

### Menuiserie BOIS-ALU

Selon les Normes Européennes

- Cabinet d'expertise conseil et d'essais en menuiserie extérieure, Bois, PVC, Alu, Mixte...


- Fabricant de matériels d'essais pour menuiserie extérieure.

Référence du Laboratoire : **BTNE 1**Etalonné le : **19 juin 2000**

- |                          |   |                          |                               |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Mode prélèvement <i>Client</i>  | <input type="checkbox"/> | Date réalisation essais :     | <b>28 septembre 2000</b> |
| <input type="checkbox"/> | Nom opérateur <i>Yves THEVENOT</i>  | <input type="checkbox"/> | Date réception de l'élément : | <b>28 septembre 2000</b> |
| <input type="checkbox"/> | Coordonnées du Fabricant : <b>COURREGÉ PRODUCTIONS S.A. - R.N. 20 Lelevat - 46230 MONTDOUMERC</b> |                          |                               |                          |

### Caractéristiques de l'échantillon

Réf du Fabricant : /

Type : *Fenêtre*composition : *Deux vantaux ouvrants*Ouverture : *A la Française*Plan n° : *103E du 28 Septembre 00*

PRESSIONS D'ESSAIS	P1	1600	P2	800	P3	2400
--------------------	----	------	----	-----	----	------

Dimension en m	DORMANT		OUVRANT					
<i>Hors tout</i>	H :	1,450	L :	1,400	H :	1,360	L :	1,310
<i>Epaisseur nominale</i>	E :	70 mm	<i>Surface des ouvrants</i>		1,78	<i>Surface totale</i>		2,03
					m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>

Longueur joint H 1,360 x 3 + L 1,310 x 2 = 6,7 ml

En application aux Normes Européennes : prEN 12207 - prEn 1026 - prEn 12208 - prEN1027 - prEn 12210 - prEN 12211, précisant les critères auxquels doivent satisfaire les fenêtres et portes, l'élément testé répond à la classe suivante :

Classements obtenus	AIR	EAU	VENT
Classe : P+	<b>4</b>	Classe : <b>7B</b>	Classe : <b>C4</b>
Classe : P-	<b>4</b>		

Observations : .....

Signature &amp; cachet

**A.T.M.****12330 CLAIRVAUX D'AVEYRON****Tél. 05 65 72 67 87 - Fax 05 65 72 68 14**

La reproduction de ce rapport d'essais Air-Eau-Vent n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte cinq pages.

Essais A.E.V.  
En entreprise - Sur chantier

Formation Conseil  
Bureau d'étude - Expertise

Gestion qualité  
ISO 9000

Fabrication de matériels  
d'essais AEV, Enduro...